



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6. Телефон. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6. Телефон. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Арзамас и Арзамасскому району**

607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14, факс: . (83147) 9-78-19,
e-mail: ondpr-arzamas@mchs.nnov.ru

Предписание № 57/1/29

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«12» мая 2021 г.

**Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Водопръ»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица-правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

**Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Арзамас и
Арзамасского района по пожарному надзору Полякова А.А. от «27» апреля 2021 года № 57, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления
Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О Федеральном государственном
пожарном надзоре» в период с 11.05.2021 года по 12.05.2021 года продолжительность 2 (два) рабочих
дня проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району – государственным инспектором г.
Арзамас и Арзамасского района Нижегородской области по пожарному надзору Создашовым
Евгением Васильевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**объекта защиты: Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Водопръ»
расположенный по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Пологовка**

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. директора МБУ ДО ДООЦ «Водопръ» Власовым А.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
Административное здание				
1.	Настенные речевые оповещатели расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм (2 этаж).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; раздел 7.2, п. 7.2.1 и п. 7.2.2 СП 484.1311500 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовало требование п.3.17 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)	01.04.2022	
2.	В здании электрические провода, кабеля, оптоволоконных линий связи, автоматической пожарной сигнализации способы их прокладки не соответствует требованиям СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	ч.4 ст.4, ст. 6, ст. 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.18 СП 484.1311500 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (ранее действовали требования п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования п. 12.57 и п. 12.58 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»)	01.04.2022	

Здание столовой

	<p>В актовом зале с числом мест до 250 человек, находящимся в здании II степени огнестойкости допущена отделка стен с более высокими показателями чем КМ-1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1).</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. № 28 и № 29; п. 1.85* СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»</p>	<p>01.04.2022</p>
--	---	--	-------------------

Здание мед. пункта

<p>4.</p>	<p>В здании электрические провода, кабеля, оптоволоконных линий связи, автоматической пожарной сигнализации способы их прокладки не соответствует требованиям СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».</p>	<p>ч.4 ст.4, ст. 6, ст. 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 5.18 СП 484.1311500 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;</p> <p>п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности</p> <p>(ранее действовали требования п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования п. 12.57 и п. 12.58 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).</p>	<p>01.04.2022</p>
-----------	--	--	-------------------

Здание спального трёхэтажного корпуса

<p>В здании электрические провода, кабеля, оптоволоконных линий связи, автоматической пожарной сигнализации способы их прокладки не соответствует требованиям СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».</p>	<p>ч.4 ст.4, ст. 6, ст. 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.18 СП 484.1311500 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (ранее действовали требования п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования п. 12.57 и п. 12.58 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»)</p>	<p>01.04.2022</p>
--	--	-------------------

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

Административное здание

<p>6.</p>	<p>Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (пожарные дымовые извещатели не закреплены к основанию расположенных в кабинете №1, на складе первого этажа и в комнатах второго этажа, луч № 3 не исправен, эксплуатация пожарных дымовых извещателей осуществляется с закрытыми колпаки).</p>	<p>пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)</p>	<p>01.04.2022</p>
-----------	--	---	-------------------

	Не предоставлен документ о проведение проверки водопровода противопожарного водоснабжения, находящегося на территории организации в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
8.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
9.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (1 и 2 этаж).	пункт 35 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
10.	Не предоставлен подтверждающий документ о проведении обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения кровли.	пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
11.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	глава 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", свод правил 12.13130.2009 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
12.	Допущена эксплуатация розеток с повреждениями в спальнях помещениях (2 этаж и комната отдыха).	пункт 35 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	

	Допущена эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (оплавления) (2 этаж, комната отдыха).	пункт 35 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
14.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (1 и 2 этаж).	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
15.	Не предоставлен подтверждающий документ о проведении эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенная для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет).	пункт 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
16.	На объекте защиты приспособленном для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, не обеспечил ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты не вывешены планы эвакуации на случай пожара.	пункт 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
17.	На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, руководителем организации не организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и не обеспечил обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	

Здание столовой

18.	<p>Не предоставлен подтверждающий документ о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.</p>	<p>пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)</p>	01.04.2022	
19.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.</p>	<p>глава 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", свод правил 12.13130.2009 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)</p>	01.04.2022	
20.	<p>В пожароопасном помещении электрищитовой допущено складирование горючих материалов (инвентарь, доски и другие материалы).</p>	<p>пункт 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)</p>	01.04.2022	
21.	<p>Не предоставлен подтверждающий документ о проведении эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенная для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет).</p>	<p>пункт 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)</p>	01.04.2022	

Здание спального трёхэтажного корпуса

	Не предоставлен подтверждающий документ о проведении эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенная для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет).	пункт 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.04.2022
23.	Не предоставлен подтверждающий документ о проведении обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения кровли.	пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.04.2022
24.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (коридор 1 этажа).	пункт 35 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022
25.	На объекте защиты приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, не знакомят (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.	пункт 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022
26.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (допущена эксплуатация пожарных дымовых извещателей с закрытыми колпаки и луч № 5 не исправен).	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022
Здание бани			
27.	Не предоставлен подтверждающий документ о проведении обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения кровли.	пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.04.2022

	На объекте защиты допускается эксплуатация глухих решёток на окнах, являющихся аварийными выходами.	пункт 16(г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
29.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система не подключена).	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
Здание мед. пункта				
30.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (допущена эксплуатация пожарных дымовых извещателей с закрытыми колпаки).	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
31.	Допущена эксплуатация розеток с повреждениями в помещении мед. пункта.	пункт 35 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	
Территория				
32.	Руководитель организации не обеспечил размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнём запрещено". Места, специально отведённые для курения, обозначаются знаком "Место курения".	пункт 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ (16.09.2020г. № 1479)	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Арзамас и Арзамасского района
Нижегородской области по пожарному надзору
Создашов Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» мая 2021г.

Предписание для исполнения получил:
Законный представитель юридического лица,
И.о. директора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» Власов А.Н.

«12» мая 2021г.



(подпись)